



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO CORNIGLIANO

PIAZZA RIZZOLIO 25

Cornigliano Ligure(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/648001

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

266/2015 - 2753.54€

Bonifico Bancario 90gg. F.M.

SI / NO

CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	19	5	0	0	0	0			
Controllate	13	5+1					13/2/2015	Roberto + NATIS	Sevintendente P. di G. RIGAL
Ritirate									
Smaltite									
Restituite									
Consegnate									
Prestiti d'uso									
Note del tecnico									

## Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74165	1999	08/2017	08/2017	2017	2° P.
Nr. 002	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74337	1999	08/2017	08/2017	2017	2° P.
Nr. 003	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	<del>8892</del>	2002	08/2017	08/2017	2020	2° P. 8981
Nr. 004	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	8542	1999	08/2017	08/2017	2017	1° P.
Nr. 005	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	A83063	2000	08/2016	08/2021	2018	1° P.
Nr. 006	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74197	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T. ARCHIVIO
Nr. 007	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74246	1999	08/2017	08/2017	2017	BOX
Nr. 008	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40756	2014	08/2017	08/2026	2032	BOX
Nr. 009	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74237	1999	08/2017	08/2017	2017	BOX
Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	74185	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T.
Nr. 011	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	C27285	2011	08/2016	08/2021	2029	P.T. CUCINA
Nr. 012	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74201	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T. MENSA
Nr. 013	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	69045	2010	08/2015	08/2020	2028	P.T. PORTINERIA
Nr. 014	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74301	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T.
Nr. 015	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74018	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T.
Nr. 016	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74177	1999	08/2017	08/2017	2017	SCANTINATO
Nr. 017	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	126	1999	08/2017	08/2017	2017	BOX
Nr. 018	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8465	2012	08/2015	08/2024	2030	1° PIANO
Nr. 019	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	270568	2012	08/2015	08/2024	2030	2° PIANO

## Impianto antincendio

	Ultimo rilievo dinamico	Rilievo dinamico				
Tipo impianto	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)	Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
Anello idranti	-	-	13/2/2015	3,0 bar		Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001 /	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016	ATRIO PIANO TERRA
Nr. 002 /	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016	BOX
Nr. 003 /	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016	2P
Nr. 004 /	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	08/2019	TORRETTA
Nr. 005 /	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	08/2019	TORRETTA

6 / ATTIVA

ESERNO INGRESSO PRINCIPALE