



Scheda contratto manutenzione

COMMISSARIATI

Cliente / Amministratore

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

PASSAPORTI E SCIENTIFICA

Indirizzo manutenzione

CORSO A. SAFFI

Comune

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

SCIENTIF. 010/5366378

Note recapito

COMPILARE REGISTRO

Passaporti  
Note cliente

010/5366417

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	38	4	0	0	0	0			
Controllate	37	4					13/8/2015	ROBERTO	x
Ritirate	1						13/8/2015	ROBERTO	x
Smaltite	1						28/9/15	MARIP	
Restituite									
Consegnate									
Prestiti d'uso	1								
Note del tecnico									

## Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
X Nr. 001	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17947	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17969	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	4507	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 004	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8148	2012	Rev.	08/2024	2030	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 005	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	18501	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	18115	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 007	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78690	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 008	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78830	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/P.T.
X Nr. 009	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78746	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/P.T.
X Nr. 010	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82577	2001	08/2016	08/2021	2019	PASSAPORTI/P.T.
X Nr. 011	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78955	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI
X Nr. 012	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78755	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA
X Nr. 013	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78898	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/1°PIANO(13B)
X Nr. 014	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	0284	2008	08/2017	08/2020	2026	SPOGLIATOI/1°PIANO
X Nr. 015	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	41179	2014	08/2017	08/2026	2032	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 016	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78755	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 017	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78784	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 018	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78942	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI
X Nr. 019	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	79914	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 020	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41301	2014	08/2017	08/2026	2032	
X Nr. 021	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	78691	2000	08/2017	08/2023	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 022	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	A337789	2000	08/2016	08/2021	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 023	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78842	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
X Nr. 024	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78903	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
X Nr. 025	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78892	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
		34A-233B-C	78908	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO



MISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Nr. 026	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78863	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
Nr. 027	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78796	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
X Nr. 028	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	991373	1999	08/2016	08/2021	2017	SCIENTIFICA/2°PIANO
X Nr. 029	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78944	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA
X Nr. 030	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78787	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA
X Nr. 031	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78675	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA
X Nr. 032	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78761	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA
X Nr. 033	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	83302	2000	08/2016	08/2021	2018	SCIENTIFICA
X Nr. 034	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	83308	2000	08/2016	08/2021	2018	SCIENTIFICA
Nr. 035	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A338833	1999	08/2016	08/2021	2017	SCIENTIFICA
X Nr. 036	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A01654	1999	08/2016	08/2021	2017	SCIENTIFICA
X Nr. 037	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78950	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti	-	-				Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	02/2019	PASSAPORTI
Nr. 002	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	02/2019	PASSAPORTI
Nr. 003	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	02/2019	PASSAPORTI
Nr. 004	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	02/2019	PASSAPORTI



# ELENCO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

## • Estintori portatili / carrellati:

a polvere	kg 6	portatili n° 18	carrellati n°
a CO2	kg 5	portatili n° 2	carrellati n°
a schiuma	litri	portatili n°	carrellati n°
altro tipo	kg	portatili n°	carrellati n°

## • Materiale pompieristico:

cassette complete di lancia, rubinetto  
e manichetta UNI 45/70 n° 4  
naspi UNI 25  
cassette a corredo idranti n°

gruppi attacco autopompa n°  
gruppi di pompaggio n°  
idranti soprassuolo/sottosuolo n°  
altro n°

## • Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.:

autorespiratori n°  
maschere/filtri n°

Armadi attrezzature antincendio n°  
① altro n°

① Verifica funzionalità e buono stato del contenuto

## • Segnaletica di sicurezza:

luci di emergenza n°  
segnaletica orizzontale n°

segnaletica verticale  
altro n°

## • Impianti di rivelazione / allarme:

pulsanti di allarme n°  
centrale di rivelazione n°  
rilevatori n°

segnalatori acustici/visivi n°  
altro n°  
altro n°

## • Impianti di spegnimento:

impianti sprinkler n°  
gruppi di pompaggio n°  
impianti schiuma n°

impianti gas chimico/inerte n°  
impianti polvere n°  
impianti CO2 n°

## • Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore:

porte tagliafuoco n°  
evacuatori EFC n°

maniglioni antipánico  
altro n°

## • Note:

Controllo ordinario semestrale + Pulitore 1 Pb per revisione UNI 8384-1  
Riconsegnato ESTINTORI IL 28/3/15  
M...

## • Ditta: SETHONE PADOVANI

(timbro)

Via Carlo JAFFE n°  
Città Genova (GE) - tel.

Responsabile della sicurezza e/o dotazioni antincendio

Sig. [Firma]

## • Ditta: ASD JCL

(incaricata alle verifiche e alle manutenzioni)

Via LAMIA n° 1673/2  
Città Genova (GE) - tel.

Tecnico antincendio

Sig. [Firma]

\* Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate  
si veda il rapporto di lavoro / DDT n° 123456 del 13 / 08 / 2015