

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1606742

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

Q. U.T.L.

### INDIRIZZO

PIAZZA DIAZ 2 - Genova (GE) CAP 16100

## INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 6

REVISIONE E COLLAUDO UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 4

REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 2

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 23

## RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
08/08/2017	ESTINTORI	5		2	3	3	
07/09/2017	ESTINTORI	1		1			3
08/08/2017	IDRANTI	23					

### MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

22112,20731,33337

### MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

71536,71534,71415

## ANOMALIE RILEVATE

Nessuna anomalia riscontrata

Firma del tecnico



Firma del cliente

