

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1618193

EMESSO NEL MESE: Ottobre / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

STAZIONE MARITTIMA

INDIRIZZO

PONTE DEI MILLE - Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 6

CONTROLLO ORDINARIO IMP. RIL. FUMO

Q.TA 1

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
23/10/2017	ESTINTORI	6			1		
23/10/2017	RIL.FUMO	1*					

MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

341736

* PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA

ANOMALIE RILEVATE**IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO**

Anomalia: TOA NON CABLATA INGRESSO 2

NOTE DEL TECNICO

Smaltito su richiesta del cliente estintore nr4 con serbatoio in scadenza (lasciato al wtc con gli altri estintori vetusti) e sostituito con estintore di scorta

Firma del tecnico**Firma del cliente**

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1618193

EMESSO NEL MESE: Ottobre / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

STAZIONE MARITTIMA

INDIRIZZO

PONTE DEI MILLE - Genova (GE) CAP 16100

IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO

INDIRIZZATA - Corridoio locali tecnici	C	N.C	N.A
Verifica stato generale dell'impianto	●		
Controllo d'efficienza delle batterie	●		
Verifica dei collegamenti in centrale	●		
Verifica efficienza commutazione alimentazione	●		
Verifica assenza esclusioni	●		
Verifica funzionamento led segnalazione in centrale	●		
Verifica di tutte le funzioni della centrale	●		
Test rimozione alimentazione primaria	●		
Verifica funzionamento eventuali batterie alimentatore	●		
Rimozione di un sensore a campione per verifica segnalazione guasto	●		
Rimozione di un morsetto per verifica segnalazione guasto	●		
Pulizia dei sensori ove necessario	●		
Verifica funzionamento pulsanti allarme	●		
Verifica funzionamento segnalatori ottici / acustici		●	
Verifica funzionamento sensori ottici / termici / barriere fumo	●		
Verifica sgancio eventuali sistemi di trattenuta porta	●		
Verifica funzionamento eventuali sirene esterne	●		
lasciato impianto in corretto stato funzionamento senza esclusioni	●		
Applicazione e compilazione tagliando Controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: TOA NON CABLATA INGRESSO 2			