

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1543461

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

PAGINA NR. 1

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

### CONTRATTO

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

### FILIALE

COMMISSARIATO CORNIGLIANO

### INDIRIZZO

PIAZZA RIZZOLIO 25

### COMUNE

Cornigliano Ligure (GE) CAP 16152

## DESCRIZIONE INTERVENTI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 17

REVISIONE UNI9999.4 ESTINTORI

Q.TA 2

## RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
08/08/2016	ESTINTORI		2			
25/08/2016	ESTINTORI	17				2
	IDRANTI	6				

ESEGUITO COLLAUDO QUNQUIENNALE MANICHETTE CON ESISTO POSITIVO - SALVO EVENTUALI ANOMALIA SOTTO RIPORTATE

DATA ESECUZIONE: 25/08/2016

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCELLO SFAVORITO: NaN bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: NaN bar

ESITO DEL COLLAUDO:

## ANOMALIE RILEVATE

Nessuna anomalia riscontrata

Firma del tecnico



Firma del cliente

