



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO CHIAVARI

VIA BRIZZOLARA 5

Chiavari(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

0185536171

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00.00 - 00.00

1288/2013 - 3374.73€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	10	3	0	0	0	0			
Controllate	9	3					03/08/2013	N. B. S. M.	
Ritirate	1						03/08/2013	N. B. S. M.	
Restituite	1						2/10/2013	N. B. S. M.	
Prestiti d'uso	1 P3								
Note del tecnico									

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	94034	2000	08/2016	08/2021	2018	PRIMO PIANO ARCHIVIO
Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	177859	1997	08/2014	08/2017	2015	PRIMO PIANO ATTICO <b>AK</b>
Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	177849	1999	08/2014	08/2017	2017	AUTORIMESSA
Nr. 004	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	178864	1999	08/2014	08/2017	2017	PIANO TERRA CORRIDOIO
Nr. 005	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	69068	2010	08/2015	08/2020		PIANO TERRA CORPO DI GUARDIA
Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17785	1997	08/2014	08/2017	2015	PRIMO PIANO <del>ARCHIVIO</del> <b>AK</b>
Nr. 007	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	68367	2010	08/2015	08/2020		PIANO TERRA LABORATORIO
Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17888	1997	08/2014	08/2017	2015	SECONDO PIANO UFF. SDI
Nr. 009	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	80120	1999	08/2014	08/2017	2017	SECONDO PIANO
Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	84182	1998	08/2014	08/2017	2016	SECONDO PIANO

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti					VERIFICARE	Febbraio
Tipo att. VV.FF.	Ubicazione motopompa					VERIFICARE
Gruppo Attacco						

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	20.0	2006	RAME	01/2016	1° PIANO
Nr. 002	UNI45	20.0	2006	RAME	01/2016	2° PIANO
Nr. 003	UNI45	20.0	2006	RAME	01/2016	1° PIANO