

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1606631

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

PASS-SCIENTIFICA

INDIRIZZO

CORSO A. SAFFI - Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 36

REVISIONE E COLLAUDO UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 1

REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 1

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 4

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
10/08/2017	ESTINTORI	31		2			
20/09/2017	ESTINTORI	2			3	3	2
10/08/2017	IDRANTI	4					

MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

0284,78950

MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

A337789,991373,A338833

ANOMALIE RILEVATE

IDRANTI

Anomalia: Nr. 1 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PASSAPORTI box ingr 1

Anomalia riscontrata: Rubinetto bloccato da sostituire, cassetta idrante da sostituire

Anomalia: Nr. 2 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PASSAPORTI box ingr 2

Anomalia riscontrata: cassetta idrante da sostituire

Anomalia: Nr. 3 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PASSAPORTI box

Anomalia riscontrata: cassetta idrante da sostituire

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1606631

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

PASS-SCIENTIFICA

INDIRIZZO

CORSO A. SAFFI - Genova (GE) CAP 16100

ANOMALIE RILEVATE

Anomalia: Nr. 4 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PASSAPORTI box

Anomalia riscontrata: cassetta idrante da sostituire

Firma del tecnico



Firma del cliente

