

ELENCO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. ESTINTORI PORTATILI/CARRELLATI:

Portatili a polvere.....	kg	6	n°	21	Portatili idrici.....	lt	n°	
Portatili a polvere.....	kg		n°		Portatili.....	kg	n°	
Portatili a Co2.....	kg	5	n°	03	Carrellati.....	kg	50	n° 01
Portatili a Co2.....	kg		n°		Carrellati.....	kg		n°
Portatili Idrici.....	lt		n°		Altro.....			n°

2. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONE FISSE:

Manichette UNI45.....	n°	/	Colonne idranti DN.....	n°	/
Manichette UNI70.....	n°	/	Motopompe antincendio.....	n°	/
Attacchi motopompa VF.....	n°	/	Naspi.....	n°	/
Monitori.....	n°	/	Altro.....	n°	/

3. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza.....	n°		Maschere antifumo.....	n°	
Segnali delle vie d'esodo.....	n°		Autoprotettori ad aria.....	n°	
Presidi medicali di P.Soccorso.....	n°		Cappucci di fuga.....	n°	
Altro.....	n°		Altro.....	n°	

4. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme.....	n°		Gruppo valvole tipo.....	n°	
Centrale rivelazione.....	n°		Sprinkler tipo.....	n°	
Rivelatori tipo.....	n°		Altro.....	n°	

5. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un'anta.....	n°		Evacuatori di fumo.....	n°	
Porte tagliafuoco a due ante.....	n°		Maniglioni antipánico.....	n°	
Porte tagl. con elettromagnete.....	n°		Altro.....	n°	
Portoni tagliafuoco.....	n°		Altro.....	n°	

6. ANOMALIE E DIFETTI RISCONTRATI:

- N° 3 ESTINTORI A POLVERE 6kg SPRESSURIZZATI
N° 5, 6, 7

7. MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:

- RITIRATI N° 3 ESTINTORI SPRESSURIZZATI
LASCISTI PRISTINI PLUS

8. NOTE

ESEGUITO CENSIMENTO PORTERIE E MANIGLIONI
ANTIPÁNICO

MANUTENZIONE ORDINARIA STAGIONALE

12/03/2015

RESTITUTI ESTINTORI RI PRESSURIZZATI

9. FIRMA del RESPONSABILE SICUREZZA



ISPIETTORE CAPO
Domenico Cerroni

10. DATA e FIRMA del TECNICO

24/02/2015 [Firma]