

ELENCO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

• Estintori portatili / carrellati:

a polvere	kg	6	portatili n°	40	carrellati n°	1 kg 50
a CO2	kg	5	portatili n°	5	carrellati n°	
a schiuma	litri		portatili n°		carrellati n°	
altro tipo	kg		portatili n°		carrellati n°	

• Materiale pompieristico:

cassette complete di lancia, rubinetto e manichetta UNI 45/70 n°
 naspi UNI 25 3
 cassette a corredo idranti n°

gruppi attacco autopompa n°
 gruppi di pompaggio n°
 idranti soprassuolo/sottosuolo n°
 altro n°

• Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.:

autorespiratori n°
 maschere/filtri n°

Armadi attrezzature antincendio n°
 altro n°

① Verifica funzionale e buono stato del contenuto

• Segnaletica di sicurezza:

luci di emergenza n°
 segnaletica orizzontale n°

segnaletica verticale
 altro n°

• Impianti di rivelazione / allarme:

pulsanti di allarme n°
 centrale di rivelazione n°
 rilevatori n°

segnalatori acustici/visivi n°
 altro n°
 altro n°

• Impianti di spegnimento:

impianti sprinkler n°
 gruppi di pompaggio n°
 impianti schiuma n°

impianti gas chimico/inerte n°
 impianti polvere n°
 impianti CO2 n°

• Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore:

porte tagliafuoco n°
 evacuatori EFC n°

maniglioni antipánico
 altro n°

• Note:

Controllo ordinario semestrale

Primo controllo nel mese di marzo

25/8/2015, controllo ordinario

• Ditta: Com. Marino in Finitivo

(timbro)

Via QUESTURA DI GENOVA

Città Com. di Polizia - tel. 010/212111

Via Marina di Robilant 4 - Genova

Responsabile della sicurezza e dotazioni antincendio

Sig. _____

• Ditta: ABB JNL

(incaricata alle verifiche e alle manutenzioni)

Via Lancia n° 1173/n

Città Genova (GE) - tel. _____

Tecnico antincendio

Sig. Pollice Roberto

* Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate

si veda il rapporto di lavoro / DDT n° 578653 del 26/08/2015