

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1543367

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE
Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co
CONTRATTO
Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co
FILIALE
ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
INDIRIZZO
Piazza Ortiz
COMUNE
Genova (GE) CAP 16100

DESCRIZIONE INTERVENTI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	Q.TA 15	REVISIONE UNI9999.4 ESTINTORI	Q.TA 2
CONTROLLO ORDINARIO PORTE REI/USCITE EM.	Q.TA 26		

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
10/08/2016	ESTINTORI		2			
23/08/2016	ESTINTORI	15				2
	IDRANTI	3				
	PORTE	26				

DATA ESECUZIONE: 23/08/2016

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCELLO SFAVORITO: NaN bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: NaN bar

ESITO DEL COLLAUDO:

ANOMALIE RILEVATE

PORTE

Nr. 10 - Tipo: USCITA EMERGENZA - Matricola: - Ubicazione: Sala d'attesa

Anomalia: Porta chiusa con lucchetto

Nr. 14 - Tipo: PORTA REI120 - Matricola: 520.535 - Ubicazione: BAR

Anomalia: Porta tocca a terra causa pavimento inclinato

Nr. 16 - Tipo: PORTA REI120 - Matricola: 33279 - Ubicazione: ARCHIVIO

Anomalia: Porta a massima apertura tocca a terra

Firma del tecnico



Firma del cliente

