



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO CORNIGLIANO

PIAZZA RIZZOLIO 25

Cornigliano Ligure(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/648001

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

ALLA RICONSEGNA COMPILARE REGISTRO PERCHÉ NON LO TROVANO

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00:00 - 00:00

1196/2014 - 5909.68€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	19	13	0	0	0	0	20/8/14	MATTI	X
Controllate	6	5					20/8/14	MATTI	X
Ritirate Smaltite	13						21/8/14	MATTI	X
Restituite Consegnate	13								
Prestiti d'uso	13								
Note del tecnico	ALLA RIC. PORTARE 2 LAUCE + 2 MANICORTE UNZ X IDRANTI TORRETTA + SCARTELLO PST + 2 CART IDRANTI								

Estintori

Nr. 001	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	74165	1999	Rev.	08/2017	2017	2° P.	MONTARE
Nr. 002	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	74337	1999	Rev.	08/2017	2017	2° P.	
Nr. 003	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	8884	2000	Rev.	08/2017	2017	2° P.	8884 2002
Nr. 004	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	8542	1999	Rev.	08/2017	2017	1° P.	
Nr. 005	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	A83063	2000		08/2016	08/2021	2018	1° P.
Nr. 006	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	74197	1999	Rev.	08/2017	2017	P.T. ARCHIVIO	MONTARE ANU
Nr. 007	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	74246	1999	Rev.	08/2017	2017	BOX	MONTARE
Nr. 008	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	8377	1998	Sost.	Sost.	2016	BOX	
Nr. 009	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	74237	1999	Rev.	08/2017	2017	BOX	MONTARE
Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	74185	1999	Rev.	08/2017	2017	P.T.	
Nr. 011	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	C27285	2011		08/2016	08/2021	2029	P.T. CUCINA 2001
Nr. 012	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	74201	1999	Rev.	08/2017	2017	P.T. MENSA	
Nr. 013	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	69045	2010		08/2015	08/2020	2028	P.T. PORTINERIA
Nr. 014	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	74301	1999	Rev.	08/2017	2017	P.T.	
Nr. 015	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	74018	1999	Rev.	08/2017	2017	P.T.	
Nr. 016	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	74177	1999	Rev.	08/2017	2017	SCANTINATO	MONTARE
Nr. 017	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	126	1999	Rev.	2017	2017	BOX	MONTARE
Nr. 018	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8465	2012		08/2015	08/2024	2030	1° PIANO
Nr. 019	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	270568	2012		08/2015	08/2024	2030	2° PIANO

Impianto antincendio

	Ultimo rilievo dinamico	Rilievo dinamico				
Tipo impianto	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)	Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
Anello idranti						Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
--------	------	------------	------	-------------	------------	------------

P6 40756 BOX

#diecielode



manutenzione

Cliente / Amministratore

RIATI

QUESTURA DI GENOVA

Nr. 001 /	UNI45 /	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016 ATRIO PIANO TERRA
Nr. 002 /	UNI45 /	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016 2P
Nr. 003 /	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016 BOX

4 UNI45 2014 ROT
5 UNI45 2014 ROT

TORRETTA
TORRETTA