

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1543487

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

CONTRATTO

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

FILIALE

COMMISSARIATO NERVI

INDIRIZZO

PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI

COMUNE

Nervi (GE) CAP 16167

DESCRIZIONE INTERVENTI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 8

REVISIONE UNI9999.4 ESTINTORI

Q.TA 3

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
09/08/2016	ESTINTORI	7	4			
22/08/2016	ESTINTORI					4

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 4 - Tipo: P634-Estintore Polvere kg. 06 Dm82 - Matricola: 00368 - Ubicazione: SCALE PRIMO PIANO

Anomalia: Pressione

Firma del tecnico



Firma del cliente

