

INventario DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

Estintori portatili / carrellati:

a polvere	kg 26	portatili n° 20	carrellati n° 1
a CO2	kg 5	portatili n° 5	carrellati n°
a schiuma	litri	portatili n°	carrellati n°
altro tipo	kg 60	portatili n°	carrellati n°

Materiale pompieristico:

cassette complete di lancia, rubinetto e manichetta UNI 45/70 n°	gruppi attacco autopompa n°
naspi UNI 25 3	gruppi di pompaggio n°
cassette a corredo idranti n°	idranti soprassuolo/sottosuolo n°
	altro n°

Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.:

autorespiratori n°	Armadi attrezzature antincendio n°
maschere/filtri n°	① altro n°

① Verifica funzionalità e buono stato del contenuto

Segnaletica di sicurezza:

luci di emergenza n°	segnaletica verticale
segnaletica orizzontale n°	altro n°

Impianti di rivelazione / allarme:

pulsanti di allarme n°	segnalatori acustici/visivi n°
centrale di rivelazione n°	altro n°
rilevatori n°	altro n°

Impianti di spegnimento:

impianti sprinkler n°	impianti gas chimico/inerte n°
gruppi di pompaggio n°	impianti polvere n°
impianti schiuma n°	impianti CO2 n°

Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore:

porte tagliafuoco n°	maniglioni antipanico
evacuatori EFC n°	altro n°

Note:

- MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE
 - PROVA DINAMICA NASPI: NEGATIVO 0,6 bar
 - RIDRATI NO 21 ESTINTORI PER REVISIONE
 - RICONSEGNA TI 13/2/17 JLM

Ditta:

(timbro)
 Via n°
 Città (.....) - tel.

Rappresentante della sicurezza e/o dotazioni antincendio

Sig. 

Ditta:

ASSO SRL
 (incaricata alle verifiche e alle manutenzioni)
 Via CARMIA n° 127 R
 Città GENOVA (.....) - tel.

Tecnico antincendio

Sig. MATA MARCOSO

Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate
 si veda il rapporto di lavoro / DDT n° del 02/12/17