

OK



2 000003 230808

Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO SESTRI P.

VIA F. DA PERSICO

Sestri Ponente (GE)

Telefono

Cellulare

Nota recapito

010/648061

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00.00 - 00.00

248/2014 - 2696.20€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	12	4	0	0	0	0			
Controllate	12	4					25/2/2014	ROBERTO	
Ritirate									
Restituite									
Prestiti d'uso									
Note del tecnico									

**Estintori**

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
X Nr. 001	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	45255	1996	08/2014	08/2017	2014	3° P. CORRIDOIO
X Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	5445	1998	08/2014	08/2017	2016	3° P. CORRIDOIO
X Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	6203	1998	08/2014	08/2017	2016	2° P. CORRIDOIO
X Nr. 004	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	6154	1998	08/2014	08/2017	2016	1° P. CORRIDOIO
X Nr. 005	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	4920	1998	08/2014	08/2017	2016	1° P. CORRIDOIO
X Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	6335	1998	08/2014	08/2017	2016	1° P. CORRIDOIO
X Nr. 007	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	6201	1998	08/2014	08/2017	2016	P.T. SCALA GARAGE
X Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8610	2002	08/2014	08/2017	2020	-1 P. ACCESSO GARAGE
X Nr. 009	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	2622	2013	08/2016	08/2025	2031	P.T. CORRIDOIO
X Nr. 010	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	4821	2011	08/2014	08/2023	2029	P.T. CORRIDOIO
X Nr. 011	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	D31432	2002	08/2016	08/2021	2020	CORPO DI GUARDIA
X Nr. 012	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	0744	2002	08/2014	08/2017	2020	2° P. CORRIDOIO

**Impianto antincendio**

	Ultimo rilievo dinamico	Rilevo dinamico				
Tipo impianto	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)	Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
Anello idranti	-	-	25/2/2014	6.0 bar		Febbraio
Tipo att. VV.FF.						

**Idranti/NASPI**

Numero	Tipo	Lung. max.	Anno	Tipo lancia	Pres. coll.	Ubicazione
X Nr. 001	NASPO UNI25	30.0	2012		08/2017	
X Nr. 002	NASPO UNI25	30.0	2012		08/2017	
X Nr. 003	NASPO UNI25	30.0	2012		08/2017	
X Nr. 004	NASPO UNI25	30.0	2012		08/2017	