

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1606787

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

Q. VOLANTI PGSP

### INDIRIZZO

PIAZZA DIAZ 2 - Genova (GE) CAP 16100

## INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 9

REVISIONE E COLLAUDO UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 14

REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 1

## RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
07/08/2017	ESTINTORI			2			
08/08/2017	ESTINTORI	9		4	9	9	2
07/09/2017	ESTINTORI						4

### MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

89659,89616,89485,15289,101,10784

### MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

71558,71749,71510,715514,71627,41683,75930,15843,158675

## ANOMALIE RILEVATE

Nessuna anomalia riscontrata

Firma del tecnico



Firma del cliente

