



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Indirizzo CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO S. FRUTTOSO

VIA ROBILANT 4

Genova (GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/51861224

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00.00 - 00.00

248/2014 - 2696,20€

SI / NO CONT. / ASSEG.

Estintori Idranti Porte RIL. fami Luci em. S. S. S. S.

Attr. cliente	25	3	0	0	0	0	Data	Tecnico	Firma
Controllate	25	3					25/2/14	U. Basso	C. Basso
Ritirate	1						25/2/14	U. Basso	C. Basso
Restituite	1						3/3/14	U. Basso	C. Basso
Prestiti d'uso	1								
Note del tecnico									

Estintori

Nr.	Descrizione	Classe di fuoco	Anno	Data	Data	Data	Nota
X Nr. 001	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	29967	1997	08/2014	08/2014	2015 TETTO
X Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57838	2001	08/2014	08/2014	2019 ARCHIVIO
X Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57968	2001	08/2014	08/2014	2019 ARCHIVIO
X Nr. 004	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57933	2001	08/2014	08/2014	2019 ARCHIVIO
X Nr. 005	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57925	2001	08/2014	08/2014	2019 ARCHIVIO
X Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57752	2001	08/2014	08/2014	2019 ARCHIVIO
X Nr. 007	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57930	2001	08/2014	08/2014	2019 ARCHIVIO
X Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57692	2001	08/2014	08/2014	2019 ARCHIVIO
X Nr. 009	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57862	2001	08/2014	08/2014	2019 ARCHIVIO
X Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57715	2001	08/2014	08/2014	2019 ARCHIVIO
X Nr. 011	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8665	2001	08/2014	08/2014	2019 ARCHIVIO
X Nr. 012	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8373	2002	08/2014	08/2014	2020 BOX/ PERDE SEMPRE
X Nr. 013	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8382	2002	08/2014	08/2014	2020 BOX
X Nr. 014	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8343	2002	08/2014	08/2014	2020 BOX
X Nr. 015	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20687	2001	08/2014	08/2014	2019 P.T.
X Nr. 016	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8498	2002	08/2014	08/2014	2020 P.T.
X Nr. 017	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	34519	2001	08/2014	08/2014	2019 P.T.
X Nr. 018	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	47668	2001	08/2014	08/2014	2019 P.T.
X Nr. 019	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	34527	2001	08/2014	08/2014	2019 1° P.
X Nr. 020	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	10633	2001	08/2014	08/2014	2019 C.T.
X Nr. 021	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82629	2001	08/2016	08/2021	2019 SEMINTERRATO
X Nr. 022	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	71	2001	08/2014	08/2017	2019 ARCHIVIO
X Nr. 023	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73867	2001	08/2016	08/2021	2019 P.T.
X Nr. 024	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82573	2001	08/2016	08/2021	2019 P.T.
X Nr. 025	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82680	2001	08/2016	08/2021	2019 LOCALE ASCENSORI
X Nr. 026	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73927	2001	08/2016	08/2021	2019 1° P.

IL N° 12 È DA SOSTITUIRE



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti	-	-	25/2/2014	0,4 Bar		Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	NASPO UNI25	2.0	2013		02/2018	
Nr. 002	NASPO UNI25	2.0	2013		02/2018	
Nr. 003	NASPO UNI25	2.0	2013		02/2018	