



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO S. FRUTTUOSO

VIA ROBILANT 4

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/51861224

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG.

Nota pagamento

Firma cliente

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler
Attr. cliente	26	3	0	0	0	0
Controllate	26	3				
Ritirate						
Smaltite						
Consegnate						
Restituite						

Data	Tecnico	Firma
15/2/16	MARIA	

Prestiti  
d'uso

Note del  
tecnico

## Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41147	2014	08/2017	08/2026	2032	
Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57838	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57968	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
Nr. 004	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57933	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
Nr. 005	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57925	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57752	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
Nr. 007	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57930	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57692	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
Nr. 009	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57862	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57715	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
Nr. 011	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8665	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
Nr. 012	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41137	2014	08/2017	08/2026	2032	
Nr. 013	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8382	2002	08/2017	08/2020	2020	BOX
Nr. 014	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8343	2002	08/2017	08/2020	2020	BOX
Nr. 015	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20687	2001	08/2017	08/2020	2019	P.T.
Nr. 016	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8498	2002	08/2017	08/2020	2020	P.T.
Nr. 017	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40719	2014	08/2017	08/2026	2032	
Nr. 018	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41213	2014	08/2017	08/2026	2032	
Nr. 019	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41292	2014	08/2017	08/2026	2032	



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Nr. 020 P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41476 • 2014	08/2017	08/2026	2032
Nr. 021 CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82629 • 2001	08/2016	08/2021	2019 SEMINTERRATO
Nr. 022 P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	71 • 2001	08/2017	08/2017	2019 ARCHIVIO
Nr. 023 CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73867 • 2001	08/2016	08/2021	2019 P.T.
Nr. 024 CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82573 • 2001	08/2016	08/2021	2019 P.T.
Nr. 025 CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82680 • 2001	08/2016	08/2021	2019 LOCALE ASCENSORI
Nr. 026 CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73927 • 2001	08/2016	08/2021	2019 1° P.

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti	-	-	-	0.00	-	Febbraio
Tipo att. VV.FF.	Ubicazione motopompa					STATICA 5,5m DINAMICA 0,3bar

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
• Nr. 001	NASPO UNI25	2.0	2013		02/2018	
• Nr. 002	NASPO UNI25	2.0	2013		02/2018	
• Nr. 003	NASPO UNI25	2.0	2013		02/2018	



# ELENCO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

## • Estintori portatili / carrellati:

a polvere	kg	65	portatili n°	20/1	carrellati n°	
a CO2	kg	3	portatili n°	5	carrellati n°	
a schiuma	litri		portatili n°		carrellati n°	
altro tipo	kg		portatili n°		carrellati n°	

## • Materiale pompieristico:

cassette complete di lancia, rubinetto e manichetta UNI 45/70 n°  
 naspi UNI 25 n° 3  
 cassette a conodo idranti n°

gruppi attacco autopompa n°  
 gruppi di pompaggio n°  
 idranti soprassuolo/sottosuolo n°  
 altro n°

## • Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.:

autorespiratori n°  
 maschere/filtri n°

Armadi attrezzature antincendio n°  
 altro n°  
 ① Verifica funzionalità e idoneità stato del contenuto

## • Segnaletica di sicurezza:

luci di emergenza n°  
 segnaletica orizzontale n°

segnaletica verticale  
 altro n°

## • Impianti di rivelazione / allarme:

pulsanti di allarme n°  
 centrale di rivelazione n°  
 rilevatori n°

segnalatori acustici/visivi n°  
 altro n°  
 altro n°

## • Impianti di spegnimento:

impianti sprinkler n°  
 gruppi di pompaggio n°  
 impianti schiuma n°

impianti gas chimico/inerte n°  
 impianti polvere n°  
 impianti CO2 n°

## • Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore:

porte tagliafuoco n°  
 evacuatori EFC n°


maniglioni antipánico  
 altro n°

## • Note:

- MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE  
 - ESEGUITO PROVA DINAMICA IN NASPI - 0,3 bar (NEGATIVO)

## • Ditta:

(timbro)  
 Via  
 Città  
 - tel.  
 Responsabile della sicurezza e operazioni antincendio  
 Sig.  

• Ditta: ASSO SR  
 (incaricata alle verifiche e alle manutenzioni)  
 Via CARPIA n° 1224  
 Città Genova (....) - tel.  
 Tecnico antincendio  
 Sig. 

\* Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate  
 si veda il rapporto di lavoro / DDT n° 1443943 del 15/1/16