

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1633266

EMESSO NEL MESE: Febbraio / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COM NERVI

INDIRIZZO

PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - Nervi (GE) CAP 16167

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 11

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
23/02/2018	ESTINTORI	11					

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 1 - Tipo: CO2E-Estintore CO2 kg. 02 En3 - Matricola: 6061 - Ubicazione: Corpo guardia

Anomalia: Manca cartello

ANOMALIE RISOLTE

ESTINTORI

Nr. 3 - Tipo: CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3 - Matricola: 69129 - Ubicazione: PIANO TERRA ASCENSORE

Anomalia: Per

Firma del tecnico



Firma del cliente

