

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1606401

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COM NERVI

INDIRIZZO

PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - Nervi (GE) CAP 16167

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 20

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
03/08/2017	ESTINTORI	11			9		

MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

6061,1099,936,1122,115,688,951,1082,1098

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Anomalia: Nr. 3 - Tipo: CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3 - Matricola: 69129 - Ubicazione: PIANO TERRA ASCENSORE

Anomalia riscontrata: Per

NOTE DEL TECNICO

Gli estintori che risultano smaltiti sono dovuti ad un errore interno della specifica, gli estintori effettivi nel commissariato sono 11.

Firma del tecnico



Firma del cliente

