

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1569601

EMESSO NEL MESE: Ottobre / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE
Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
CONTRATTO
Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
FILIALE
STAZIONE MARITTIMA
INDIRIZZO
PONTE DEI MILLE
COMUNE
Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	Q.TA 2	REVISIONE UNI9999.4 ESTINTORI	Q.TA 4
CONTROLLO ORDINARIO IMP. RIL. FUMO	Q.TA 1		

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
28/10/2016	ESTINTORI	5	1			
31/10/2016	ESTINTORI					1
28/10/2016	RIL.FUMO	1				

ANOMALIE RILEVATE

IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO

Anomalia: TOA NON CABLATA INGRESSO 2

NOTE DEL TECNICO

Eseguito controllo ordinario semestrale impianto rilevazione fumo centrale antincendio con esito positivo fatta esclusione per l'anomalia rilevata anche la scorsa visita Toa ingresso non funzionante perche non cablata.
Lasciato impianto in standby e funzionante

Firma del tecnico



Firma del cliente

