

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1606448

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COM S. FRUTTUOSO

INDIRIZZO

VIA ROBILANT 4 - Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 26

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 3

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
02/08/2017	ESTINTORI	24		2			
04/08/2017	ESTINTORI						2
02/08/2017	IDRANTI	3					

MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER RIPARAZIONI

41137,71

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Anomalia: Nr. 1 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 41147 - Ubicazione: CT TETTO

Anomalia riscontrata: Safe crash cassetta estintore rotto

Firma del tecnico



Firma del cliente

