

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1583355

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

PASSAPORTI E SCIENTIFICA

INDIRIZZO

CORSO A. SAFFI - Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 9

REVISIONE E COLLAUDO UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 25

REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 4

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 4

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
17/02/2017	ESTINTORI	8		30			
24/02/2017	ESTINTORI						30
24/02/2017	IDRANTI	4					

MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER RIPARAZIONI

0284

MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

17947,17969,4507,18501,18115,78690,78830,78746,78955,78755,78898,41179,78755,78784,78942,78914,41301,78691,78842,78903
78892,78908,78863,78796,78944,78787,78675,78761,78950

PROVA ANNUALE IMPIANTO

DATA ESECUZIONE: 17/02/2017

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCHELLO SFAVORITO: 9 bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: NaN lt/min

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

ANOMALIE RILEVATE

IDRANTI

Nr. 1 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PASSAPORTI box ingr 1

Anomalia: Rubinetto bloccato da sostituire

Firma del tecnico



Firma del cliente

