

Asso Antincendio e Sicurezza s.r.l. Sede operativa:

Via Carnia 127R - 16161 Teglia(GE) Tel. 010.6018258 - Fax. 010.6012665

P.IVA/C.F.: 01488230994 - REA: GE-413129

www.assoantincendio.com - info@assoantincendio.com

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1583204 GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COMMISSARIATO SESTRI P.

INDIRIZZO

VIA F. DA PERSICO - Sestri Ponente (GE) CAP 16154

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI Q.TA 3 REVISIONE E COLLAUDO UNI9994.1 ESTINTORI Q.TA 2
REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI Q.TA 7 CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI Q.TA 5

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
02/02/2017	ESTINTORI	2		10			
07/02/2017	ESTINTORI						10
07/02/2017	IDRANTI	5					

MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER RIPARAZIONI

4821

MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

41174, 41514, 40531, 40986, 40858, 40222, 41072, 8610, 0744

PROVA ANNUALE IMPIANTO

DATA ESECUZIONE: 02/02/2017

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCHELLO SFAVORITO: 2 bar CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: 44 lt/min

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

ANOMALIE RILEVATE

Nessuna anomalia riscontrata

Firma del tecnico

Firma del cliente