



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

PASSAPORTI E SCIENTIFICA

CORSO A. SAFFI

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Ora

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00.00 - 00.00

248/2014 - 2595.20€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Val. fumi	Luci emp.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	38	4	0	0	0	0			
Controllate	37	4					04/02/14	Genova	
Ritirate	1						17/3/2014	Genova	
Restituite	1						3/3/2014	Genova	
Prestiti d'uso									
Note del tecnico									

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Marchio	Anno	Pross. rev.	Pross. col.	Scad.	Note/ubicazione
X Nr. 001	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17947	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17969	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	4507	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 004	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8148	2012	08/2015	08/2024	2030	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 005	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	18501	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	18115	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
X Nr. 007	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78690	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/P.T.
X Nr. 008	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78830	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/P.T.
X Nr. 009	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78746	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/P.T.
X Nr. 010	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82577	2001	08/2016	08/2021	2019	PASSAPORTI/P.T.
X Nr. 011	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78955	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI
X Nr. 012	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78755	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA
X Nr. 013	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78898	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/ 1°PIANO(13B)
X Nr. 013	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	0284	2008	08/2014	08/2020	2026	SPOGLIATOI/1°PIANO
X Nr. 014	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	111022	1996	08/2014	08/2014	2014	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 015	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78755	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 016	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78784	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 017	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78342	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI
X Nr. 018	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	79914	2000	08/2014	08/2017	2018	PASSAPORTI/ 1°PIANO
X Nr. 019	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	4613	1996	08/2014	08/2014	2014	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 020	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78691	2000	08/2014	08/2023	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 021	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A337719	2000	08/2016	08/2021	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
X Nr. 022	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78842	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
X Nr. 023	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78903	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA/ 2°PIANO
X Nr. 024	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78892	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
X Nr. 025	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78908	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
X Nr. 026	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78863	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
X Nr. 027	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78796	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Nr. 028	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	991373	1999	08/2015	08/2021	2017	SCIENTIFICA/2°PIANO
Nr. 029	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78944	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA
Nr. 030	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78787	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA
Nr. 031	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78675	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA
Nr. 032	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78761	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA
Nr. 033	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	83302	2000	08/2015	08/2021	2018	SCIENTIFICA
Nr. 034	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	83308	2000	08/2015	08/2021	2018	SCIENTIFICA
Nr. 035	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A338833	1999	08/2015	08/2021	2017	SCIENTIFICA
Nr. 036	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A01654	1999	08/2015	08/2021	2017	SCIENTIFICA
Nr. 037	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78950	2000	08/2014	08/2017	2018	SCIENTIFICA

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti						Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. coll.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	2.0	2013	RAME	02/2018 PASSAPORTI	SOSTITUIRE LANCIA - MAN. RUBIN - VETRO
Nr. 002	UNI45	2.0	2013	RAME	02/2018 PASSAPORTI	SOSTITUIRE LANCIA - MAN. RUBIN - RUBIN.
Nr. 003	UNI45	2.0	2013	RAME	02/2018 PASSAPORTI	SOSTITUIRE LANCIA MAN. RUB - VETRO
Nr. 004	UNI45	2.0	2013	RAME	02/2018 PASSAPORTI	SOSTITUIRE MAN. RUBIN - VETRO

REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA _____
 VIA _____
 CITTÀ _____ PROV. _____
 C.A.P. _____ TELEFONO _____
 RESPONSABILE MEZZI D'ESTINZIONE E IMPIANTI ANTINCENDIO
 SIG. _____ FIRMA _____

2. DITTA VERIFICATRICE SAL DATA 27/10/11
 VIA via della
 CITTÀ Genova TECNICO SIG. Roberto Porcari

3. DOTAZIONE MEZZI D'ESTINZIONE PORTATILI E CARRELLATI

Estintori portatili polvere	n. <u>AL</u>	Estintori carrellati polvere	n. _____
Estintori portatili CO ₂	n. <u>5</u>	Estintori carrellati CO ₂	n. _____
Estintori portatili schiuma	n. _____	Estintori carrellati schiuma	n. _____
Estintori portatili idrici	n. _____	Gruppi mobili schiuma	n. _____
Estintori di scorta	n. _____		

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI FISSE

Postazione manichette UNI 45 - NASPI	n. _____
Postazione manichette antincendio UNI 70	n. _____
Idranti soprasuolo - sottosuolo	n. _____
Gruppi attacchi motopompa	n. _____
Sala pompe-motopompe	n. _____
Porte tagliafuoco	n. _____

5. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO - EVACUATORI DI FUMO

Tipo _____	Ubicazione _____
Tipo _____	Ubicazione _____
Tipo _____	Ubicazione _____
Tipo _____	Ubicazione _____

6. NOTE

Attestato di P6 semestrale

7. FIRMA DELLA DITTA (1)

8. FIRMA TECNICO VERIFICATORE