



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO SESTRI P.

VIA F. DA PERSICO

Sestri Ponente(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/648061

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG.

Nota pagamento

Firma cliente

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	12	5	0	0	0	0			
Controllate	11	5					15/2/16	mm	
Ritirate	1						15/2/16	mm	
Smaltite									
Consegnate									
Restituite	1								
Prestiti d'uso	1								
Note del tecnico	OK								

## Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41174	2014	08/2017	08/2026	2032	SCALA AUTORIMESSA
Nr. 002	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41514	2014	08/2017	08/2026	2032	2° PIANO CORRIDOIO
Nr. 003	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40531	2014	08/2017	08/2026	2032	3° PIANO CORRIDOIO
Nr. 004	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40986	2014	08/2017	08/2026	2032	3° PIANO CORRIDOIO
Nr. 005	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40858	2014	08/2017	08/2026	2032	1° PIANO CORRIDOIO
Nr. 006	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40228	2014	08/2017	08/2026	2032	1° PIANO CORRIDOIO
Nr. 007	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41072	2014	08/2017	08/2026	2032	1° PIANO CORRIDOIO
Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8610	2002	08/2017	08/2017	2020	-1 P. ACCESSO GARAGE
Nr. 009	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	2622	2013	08/2016	08/2025	2031	P.T. CORRIDOIO
Nr. 010	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	4821	2011	08/2017	08/2023	2029	P.T. CORRIDOIO
Nr. 011	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	D31432	2002	08/2016	08/2021	2020	CORPO DI GUARDIA
Nr. 012	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	0744	2002	08/2017	08/2017	2020	2° P. CORRIDOIO

## Impianto antincendio

	Ultimo rilievo dinamico	Rilievo dinamico				
Tipo impianto	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)	Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
Anello idranti	-	-	-	0.00	-	Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					7 bar
						2 bar



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

## Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	NASPO UNI25	30.0	2002		08/2017	PIANO TERRA
Nr. 002	NASPO UNI25	30.0	2002		08/2017	1° PIANO
Nr. 003	NASPO UNI25	30.0	2002		08/2017	2° PIANO
Nr. 004	NASPO UNI25	30.0	2002		08/2017	3° PIANO
Nr. 005	NASPO UNI25	30.0	2002		04/2017	AUTORIMESSA



ANTINCENDIO E SICUREZZA

#diecielo<sup>04-14</sup>de

**VERBALE DI COLLAUDO DINAMICO IMPIANTO IDRANTI**

DATA: 15/12/16

PROPRIETARIO IMPIANTO: COMM. SESTRI POENTE

TIPO IMPIANTO: NASPO UNI 25

TIPO MANICHETTA: UNI 25 MT. 20 TIPO LANCIA: BUFFETTI

**DATI DI RIEPILOGO DEL COLLAUDO**

RILIEVO DI PRESSIONE CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE 2 bar PORTATA Lt/min

RILIEVO DI PRESSIONE CON IDRANTI IN FUNZIONE PORTATA Lt/Min

LUNGHEZZA DEL GETTO

ESITO DELLA PROVA POSITIVO

TECNICO VERIFICATORE MARCHESE MATTIA

**NOTE:**

La prova è stata effettuata con strumento di rilevazione certificato CE matr. 2271/2040

**ANOMALIE DA SEGNALARE:**