



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO SESTRI P.

VIA F. DA PERSICO

Sestri Ponente(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/648061

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

266/2015 - 2753.54€

Bonifico Bancario 90gg. F.M.

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	12	5	0	0	0	0			
Controllate	11	5					20/2/15	MMA	
Ritirate Smaltite	1						20/2/15	MMA	
Restituite Consegnate	1						10/3/2015	NeBono	
Prestiti d'uso	1								
Note del tecnico									

## Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41174	2014	08/2017	08/2026	2032	SCALA AUTORIMESSA
Nr. 002	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41514	2014	08/2017	08/2026	2032	2° PIANO CORRIDOIO
Nr. 003	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40531	2014	08/2017	08/2026	2032	3° PIANO CORRIDOIO
Nr. 004	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40986	2014	08/2017	08/2026	2032	3° PIANO CORRIDOIO
Nr. 005	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40858	2014	08/2017	08/2026	2032	1° PIANO CORRIDOIO
Nr. 006	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40228	2014	08/2017	08/2026	2032	1° PIANO CORRIDOIO
Nr. 007	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41072	2014	08/2017	08/2026	2032	1° PIANO CORRIDOIO
Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8610	2002	08/2017	08/2017	2020	-1 P. ACCESSO GARAGE Press.
Nr. 009	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	2622	2013	08/2016	08/2025	2031	P.T.CORRIDOIO
Nr. 010	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	4821	2011	08/2017	08/2023	2029	P.T. CORRIDOIO
Nr. 011	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	D31432	2002	08/2016	08/2021	2020	CORPO DI GUARDIA
Nr. 012	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	0744	2002	08/2017	08/2017	2020	2° P. CORRIDOIO

## Impianto antincendio

	Ultimo rilievo dinamico	Rilievo dinamico				
Tipo impianto	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)	Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
Anello idranti	-	-				Febbraio
Tipo att. VV.FF						

STANCA 6 bar  
DINGHICA 0 bar

## Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	NASPO UNI25	30.0	2012	2002	08/2017	3 P
Nr. 002	NASPO UNI25	30.0	2012	2002	08/2017	2 P
Nr. 003	NASPO UNI25	30.0	2012	2002	08/2017	1 P
Nr. 004	NASPO UNI25	30.0	2012	2002	08/2017	PT
<del>5 NASPO UNI25 30 2012 2002 8/2017 BOX</del>						
5	NASPO UNI 25	30	2002		2017	BOX