

ELENCO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

• Estintori portatili / carrellati

a polvere kg 6 portatili n° 12
a CO₂ kg 5 portatili n° 2
a schiuma litri portatili n°
altro tipo kg portatili n°

• Materiali pompieri

caricatore completo di lancio, tubetto
e manichetta UNI 44/70 n° 14
manichetta UNI 25
cassette a carico idranti n°

• Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.

autospiratori n°
maschere/filtri n°
① altro
② vestiti termoisolanti a lunga durata per protezione

• Segnaletica di sicurezza

luci di emergenza n°
segnaletica orizzontale n°
segnaletica verticale
altro n°

• Impianti di rivelazione / allarme

pulsanti di allarme n°
centrale di rivelazione n°
rilevatori n°
segnalatori acustici/visivi n°
altro n°
altro n°

• Impianti di spegnimento

impianti sprinkler n°
gruppi di pompaggio n°
impianti schiuma n°
impianti gas chimico/inerte n°
impianti polvere n°
impianti CO₂ n°



• Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore

porte tagliafuoco n°
evacuatori EFC n°
maniglioni antipanco
altro n°

• Note:

MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUIRE TUBO N° 3 CO₂ PER REVISIOE
- PERMANENTE E CON RAVVISTO CON PULVISORE (SOSTITUIRE)
- RICERCA GUASTI IL 22/8/16

• Ditta: PMSOPEC

(sempre)
Via... n°
Città... () - tel...
Ricevo dalla ditta la garanzia ed istruzioni d'uso
Sig.  
Tecnico antincendio
Sig. PMSOPEC

• Ditta: ASSO SA

(per centrali alla verifica e alle manutenzioni)
Via... n° 127
Città... () - tel...
Tecnico antincendio
Sig. PMSOPEC

Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate
si veda il rapporto di lavoro / DDT n° del 10 / 8 / 16

REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA

VIA...
CITTÀ...
CAP...
RESPONSABILE MEZZI D'ESTINZIONE E IMPIANTI ANTINCENDIO
SIG...
FIRMA

2. DITTA VERIFICATRICE

VIA...
CITTÀ...
TECNICO SIG...

3. DOTAZIONE MEZZI D'ESTINZIONE PORTATILI E CARRELLATI

Estintori portatili polvere n° 12
Estintori portatili CO₂ n° 5
Estintori portatili schiuma n°
Estintori portatili idrici n°
Estintori di scorta n°
Estintori carrellati polvere n°
Estintori carrellati CO₂ n°
Estintori carrellati schiuma n°
Gruppi mobili schiuma n°

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI Fisse

Postazione manichette UNI 45 - NASPI n°
Postazione manichette antincendio UNI 70 n°
Idranti sopraelevati - sottosuolo n°
Gruppi attacchi motopompa n°
Sala pompe-motopompe n°
Porte tagliafuoco n°

5. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO - EVACUATORI DI FUMO

Tipo... Ubicazione...
Tipo... Ubicazione...
Tipo... Ubicazione...

6. NOTE

MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUIRE
- RITIRATO N° 1 ESTINTORE SOSTITUIRE TUBO + 5 CO₂ PER REVISIOE
- RICERCA GUASTI IL 22/8/16

7. FIRMA DELLA DITTA (U)

8. FIRMA TECNICO VERIFICATORE

POLIZIA SCIENTIFICA
CONVETTO REGIONALE PER LA LIGURIA
GENOVA