

**RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE**

INTERVENTO N°: 1606478

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

**AMMINISTRATORE**

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

**CONTRATTO**

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

**FILIALE**

COM SESTRI P.

**INDIRIZZO**

VIA F. DA PERSICO - Sestri Ponente (GE) CAP 16154

**INTERVENTI PROGRAMMATI**

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 11

REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 1

COLLAUDO MANICHETTE

Q.TA 5

**RIEPILOGO ATTIVITA'**

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
01/08/2017	ESTINTORI	12					
01/08/2017	IDRANTI		5				

**COLLAUDO MANICHETTE**

ESEGUITO COLLAUDO QUINQUENNALE A NORMA UNI EN 671 - 3 MANICHETTE. VEDERE VERBALE ALLEGATO

**ANOMALIE RILEVATE**

Nessuna anomalia riscontrata

Firma del tecnico



Firma del cliente

