

kg. 6  
mat. 283107

cielode

Rapporto intervento - Febbraio/2016



Cliente / Amministratore

QUESTURA DI GENOVA

Indirizzo manutenzione

PIAZZA MATTEOTTI 2

Comune

Genova(GE)

Telefono

010/254891

Cellulare

Note recapito

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG.

Nota pagamento

Firma cliente

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	32	0	0	0	0	0			
Controllate	30						24/2/16	MATT	X D. Matteo
Ritirate	2						24/2/16	MATT	X D. Matteo
Smaltite									
Consegnate									
Restituite	2						8/3/16	MATT	X D. Matteo

Prestiti  
d'uso

2

Note del  
tecnico

Merc. 24 8:30  
OK 8:30

#### Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	34177 •	2001	08/2017	08/2017	2019	CORRIDOI
Nr. 002	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	24598 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 003	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	23789 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 004	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	23903 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 005	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	33536 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 006	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	3385 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 007	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	32596 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 008	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	1787 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 009	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	23168 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI PRESS
Nr. 010	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	33881 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 011	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	33320 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 012	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	23023 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 013	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	32883 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 014	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	33091 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 015	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	33620 •	2011	08/2017	08/2023	2029	CORRIDOI
Nr. 016	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	10785 •	2014	08/2017	08/2026	2032	
Nr. 017	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73919 •	2000	05/2016	08/2021	2018	CENTRALINO
Nr. 018	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73863 •	2000	08/2016	08/2021	2018	CORRIDOI
Nr. 019	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A76407 •	2000	08/2016	08/2021	2018	CORRIDOI

# ELENCO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

## • Estintori portatili / carrellati:

a polvere	kg	6/4	portatili n°	23 / 1	carrellati n°	
a CO2	kg	5	portatili n°	8	carrellati n°	
a schiuma	litri		portatili n°		carrellati n°	
altro tipo	kg		portatili n°		carrellati n°	

## • Materiale pompieristico:

cassette complete di lancia, rubinetto e manichetta UNI 45/70 n°	gruppi attacco autopompa n°
naspi UNI 25	gruppi di pompaggio n°
cassette a corredo idranti n°	idranti soprassuolo/sottosuolo n°
	altro n°

## • Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.:

autorespiratori n°	Armadi attrezzature antincendio n°
maschere/filtri n°	altro n°

① Verifica funzionalità e bilancio stato del contenuto

## • Segnaletica di sicurezza:

luci di emergenza n°	segnaletica verticale
segnaletica orizzontale n°	altro n°

## • Impianti di rivelazione / allarme:

pulsanti di allarme n°	segnalatori acustici/visivi n°
centrale di rivelazione n°	altro n°
rilevatori n°	altro n°

## • Impianti di spegnimento:

impianti sprinkler n°	impianti gas chimico/inerte n°
gruppi di pompaggio n°	impianti polvere n°
impianti schiuma n°	impianti CO2 n°

## • Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore:

porte tagliafuoco n°	maniglioni antipánico
evacuatori EFC n°	altro n°

## • Note:

- MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE  
 - RITIRATI N° 2 ESTINTORI SPRESSURIZZATI LASCIA TI N° 2 PRESSURIZZATI  
 - RITIRATI IL 8/3/16 MDA

QUESTURA DI GENOVA  
 Commissariato "Centro"

## • Ditta:

(timbro) n°

Città (.....) - tel. ....

responsabile della sicurezza e/o dotazioni antincendio

Sig. D. Matteo

## • Ditta: ASSO SRL

(incaricata alle verifiche e alle manutenzioni)

Via CARNIA n° 1278

Città GENOVA (.....) - tel. ....

Tecnico antincendio

Sig. MARCHESSA MATTEO



\* Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate

si veda il rapporto di lavoro / DDT n° ..... del 24 / 2 / 16