

ELENCO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

• Estintori portatili / carrellati:

a polvere	kg	6	portatili n°	20	carrellati n°	1	50 kg
a CO2	kg	5	portatili n°	5	carrellati n°		
a schiuma	litri		portatili n°		carrellati n°		
altro tipo	kg		portatili n°		carrellati n°		

• Materiale pompieristico:

cassette complete di lancia, rubinetto e manichetta UNI-45/70 n°		gruppi attacco autopompa n°	
naspi UNI 25	2	gruppi di pompaggio n°	
cassette a corredo idranti n°		idranti soprassuolo/sottosuolo n°	
		altro	n°

• Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.:

autorespiratori n°		Armadi attrezzature antincendio n°	
maschere/filtri n°		altro	n°

① Verifica funzionalità e buono stato del contenuto

• Segnaletica di sicurezza:

luci di emergenza n°		segnaletica verticale	
segnaletica orizzontale n°		altro	n°

• Impianti di rivelazione / allarme:

pulsanti di allarme n°		segnalatori acustici/visivi n°	
centrale di rivelazione n°		altro	n°
rilevatori n°		altro	n°

• Impianti di spegnimento:

impianti sprinkler n°		impianti gas chimico/inerte n°	
gruppi di pompaggio n°		impianti polvere	n°
impianti schiuma n°		impianti CO2	n°

• Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore:

porte tagliafuoco n°		maniglioni antipánico	
evacuatori EFC n°		altro	n°

• Note:

MANUTENZIONE ORDINARIA + RITARDO PER ESTINTORI PER REVISIONE
+ SOSTITUZIONE NO 6 ESTINTORI PER VETUSTÀ + SOSTITUZIONE
PER CASSETTE
RICONSEGNATI IL 20/5/14

• Ditta:

(timbro)		Ditta: ASSO SCL	
Via	n°	(incaricata alle verifiche e alle manutenzioni)	
Città	(...)-tel	Via KARLA	n° 1276
		Città GENOVA	(...)-tel
Responsabile della sicurezza e/o dotazioni antincendio		Tecnico antincendio	
Sig.		Sig. NINO MARCESC	



* Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate
si veda il rapporto di lavoro / DDT n° 0425/8 del 20/5/14