

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1633278

EMESSO NEL MESE: Febbraio / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COM RAPALLO

INDIRIZZO

VIA ALFIERI - Rapallo (GE) CAP 16035

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 25

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
20/02/2018	ESTINTORI	25					

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 9 - Tipo: CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3 - Matricola: A68584 - Ubicazione: PIANO TERRA Q.EL

Anomalia: Estintore a terra

Firma del tecnico



Firma del cliente

