

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1633240

EMESSO NEL MESE: Febbraio / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COM CORNIGLIANO

INDIRIZZO

PIAZZA RIZZOLIO 25 - Cornigliano Ligure (GE) CAP 16152

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 19

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 6

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
22/02/2018	ESTINTORI	19					
23/02/2018	ESTINTORI					3	
22/02/2018	IDRANTI	6					

PROVA DINAMICA IMPIANTO IDRANTI

ESEGUITA PROVA DINAMICA IMPIANTO A NORMA UNI 10779. VEDERE VERBALE ALLEGATO

ANOMALIE RILEVATE

IDRANTI

Nr. 1 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: ATRIO PIANO TERRA

Anomalia: Manca sella

Nr. 2 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: Box

Anomalia: Manca sella

Nr. 3 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: 2 piano

Anomalia: Manca sella

Nr. 4 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: TORRETTA

Anomalia: Manca sella

Nr. 5 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: TORRETTA

Anomalia: Manca sella

Firma del tecnico



Firma del cliente

