Для служебного пользования
Экз. № 1

Вх. № 7970
от 23.09.2026
Экз. № 1, подлинник

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЮЖНОМУ РЕГИОНУ
пр. Центральный, д. 25, г. Южногорск, 350010

от 21.09.2026 № 1/5240

Начальнику ФГКОУ ВО «Университет МВД России»
генерал-майору полиции
Н.Н. Николаеву

О результатах контрольной проверки пожарной безопасности

По результатам контрольной проверки пожарной безопасности в учебных корпусах выявлены отдельные недостатки в содержании путей эвакуации и первичных средств пожаротушения. Перечень недостатков приведён в таблице.

Прошу устранить недостатки в установленные сроки и доложить об исполнении.

№	Недостаток	Срок устранения
1	Захламление эвакуационного выхода (корпус 2, этаж 3)	09.10.2026
2	Просрочена проверка огнетушителей в аудиториях 305–309	12.10.2026
3	Отсутствует план эвакуации в аудитории 311	09.10.2026

Начальник управления по работе с личным составом **И.Б. Поляков**

Резолюция (23.09.2026):
Иванову И.И. — устранить недостатки в помещениях кафедры, доложить об исполнении. Срок исполнения: **12.10.2026**.
Начальник ФГКОУ ВО «Университет МВД России» Н.Н. Николаев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
0A46D27D8D43F6241C3F2A1AFC1234EA2533D8E7
Владелец Николаев Николай Николаевич
Действителен с 10.07.2026 по 08.10.2027