АКТ

обследования помещения на соответствие требованиям пожарной безопасности

от 07.09.2026 № 2/2587 г. Южногорск

Комиссия в составе: председатель — А.П. Тихонов; члены комиссии — И.И. Иванов, В.П. Савельев — обследовала помещения кафедры.

№	Требование	Соответствие	Срок устранения
1	Эвакуационные выходы свободны	соответствует	—
2	Первичные средства пожаротушения	не соответствует	12.10.2026
3	План эвакуации	соответствует	—

Выявленные нарушения подлежат устранению в указанные сроки.

Председатель комиссии _____ **И.И. Иванов**

Члены комиссии _____ **О.О. Орлова**