

Nº da O.S.: 1484

Data da O.S.: 08/08/2025 08:38:51

Aberto por: Quely Souza Ferreira

**DADOS DO CLIENTE**

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA &gt; COND. TOP LIFE CLUB &gt; TLF - TOP LIFE CLUB ÁGUAS CLARAS

Endereço: R. 36 NORTE, 3350 - ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA - DF, 71919-180, 3350 Águas, Brasília-DF

**DADOS DA O.S.**

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Manutenção Corretiva

Equipamento: SISTEMA DE CFTV GERAL

Data Planejada: 08/08/2025 08:38:00 -

Início de Atendimento: 08/08/2025 08:39:15

Necessidade: Manutenção Preventiva CFTV.

Observação:



**HISTÓRICO DA O.S.**

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	06/09/2025 06:30:04	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	02/09/2025 07:56:28	Realizamos a verificação geral do sistema e identificamos alguns pontos de melhoria. Constatamos que determinadas câmeras podem ter o desempenho otimizado com a instalação de conectores balun passivos. Durante a análise, verificamos também que o DVR destinado ao totem de visitantes e moradores encontra-se sem HD instalado. Aproveitamos a ocasião para avaliar o funcionamento do portão de saída e da cancela, ambos em perfeito funcionamento no momento da inspeção.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	08/08/2025 09:52:00	Edição da OS executada por : Quely Souza Ferreira - Alterado: [de 08/08/2025 08:38:51 para 08/08/2025 8:38]	()		
4	08/08/2025 08:39:15	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
5	08/08/2025 08:38:51	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

**ANEXOS DO PRODUTO**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

**ANEXOS DO EQUIPAMENTO**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	Manutenção Geral do Sistema de CFTV	Quely Souza Ferreira	06/11/2024 14:27:19	

---

## ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

---

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento		Nota: 1,00
Pergunta Em qual equipamento a manutenção foi realizada?	Resposta Sistema de CFTV	
Pergunta Quais materiais foram necessários?	Resposta Não foram necessários	
Pergunta Necessário algum material?	Resposta <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Pergunta Informações complementares.	Resposta	
Observações		