

Nº da O.S.: 725

Data da O.S.: 14/02/2025 12:57:20

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > EMBAIXADA DOS PAÍSES BAIXOS > EPB - Residência QI 28

Endereço: Não informado

DADOS DA O.S.

Classificação: Corretiva Tipo: Manutenção Corretiva

Equipamento: Central de Alarme

Data Planejada: 14/02/2025 12:57:20 -

Início de Atendimento: 14/02/2025 12:57:36

Necessidade: Verificar por que o morador não consegue ativar o alarme.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	11/03/2025 06:30:05	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	07/03/2025 08:04:51	Chegando ao local, o morador nos informou que um sensor tinha caído e quebrado, verificamos o sensor e o mesmo parou de funcionar corretamente então a central estava identificando uma zona aberta, não permitindo o arme do sistema, excluimos o sensor da central e testamos o alarme, funcionou normalmente.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	14/02/2025 12:57:36	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	14/02/2025 12:57:20	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	

Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	

Observações