

Nº da O.S.: 1490

Data da O.S.: 09/08/2025 09:17:39

Aberto por: Quedma Paula G. de Oliveira

**DADOS DO CLIENTE**

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA &gt; USINA SÃO PEDRO &gt; USINA SÃO PEDRO - Samambaia

Endereço: Núcleo Rural Vargem da Benção - Gama, Brasília - DF, , Brasília-DF

**DADOS DA O.S.**

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Instalação

Equipamento: Central de Alarme

Data Planejada: 09/08/2025 09:17:38 -

Início de Atendimento: 09/08/2025 09:18:10

Necessidade: Instalação de EVA.

Observação:

**HISTÓRICO DA O.S.**

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	06/09/2025 06:30:05	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	02/09/2025 08:08:40	Realizamos o ajuste dos IVA's, posicionando-os em ângulo adequado para garantir melhor desempenho. Em seguida, testamos os contatos e a comunicação com as câmeras responsáveis pelo acionamento do alarme. Após essa etapa, efetuamos testes práticos, armando o sistema de alarme e provocando disparos controlados para validar seu correto funcionamento.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	09/08/2025 09:18:10	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quedma Paula G. de Oliveira	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	09/08/2025 09:17:39	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

**ANEXOS DO PRODUTO**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

**ANEXOS DO EQUIPAMENTO**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

**ANEXOS DA O.S.**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

---

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Instalação Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Qual equipamento instalado?	Sensor de barreira ativo de quatro feixes
Pergunta	Resposta
Quais materiais foram necessários?	Parafusos brocantes para fixação
Pergunta	Resposta
Necessário algum material?	Não será necessário
Pergunta	Resposta
O local já possui infraestrutura para a instalação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	