

Nº da O.S.: 684

Data da O.S.: 07/02/2025 12:06:20

Aberto por: Quely Souza Ferreira

## DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > PRIVADO > COND. SAINT TROPEZ

Endereço: Não informado

## DADOS DA O.S.

Classificação: Outro Tipo: Manutenção Corretiva

Equipamento: Interfone

Data Planejada: 07/02/2025 12:06:20 -

Início de Atendimento: 07/02/2025 12:06:39

Necessidade: Manutenção dos interfones dos elevadores.

Observação:


## HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	20/02/2025 06:30:04	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	16/02/2025 16:48:28	Verificação dos interfones dos elevadores: Os dois interfones dos elevadores da torre D estão em pleno funcionamento. Os interfones dos elevadores da torre F também estão operando normalmente. O interfone do elevador social da torre E apresenta múltiplos pontos de avaria no cabeamento, sendo necessária a substituição completa. O interfone do elevador de serviço da torre E está funcionando normalmente.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	07/02/2025 12:06:39	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	07/02/2025 12:06:20	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

## ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

## ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	<p>Garantir que o seu sistema de interfone funcione perfeitamente é essencial para a segurança e comodidade do seu condomínio. Nossa equipe especializada está pronta para resolver qualquer problema e manter você sempre conectado. Conte com a gente!</p>	<p>Quely Souza Ferreira</p>	<p>07/11/2024 09:28:13</p>	<div>✖</div>

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização

Silvano

Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	Interfone dos elevadores
Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim
	<input type="radio"/> Não
Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	