

Nº da O.S.: 2054

Data da O.S.: 18/11/2025 13:42:27

Aberto por: Quedma Paula G. de Oliveira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > RESIDENCIAL JARDIM DAS CEREJEIRAS > RJC RESIDENCIAL JARDIM DAS CEREJEIRAS**

Endereço: **SQNW 103, Bloco B, , Brasília-DF**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Manutenção Corretiva**

Equipamento: **CFTV GERAL**

Data Planejada: **18/11/2025 13:42:27 -**

Início de Atendimento: **18/11/2025 13:42:48**

Necessidade: **Organização do Rack.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	22/11/2025 06:30:14	OS Resolvida	()	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	18/11/2025 16:18:21	Chegando no local verificamos como os cabos estavam ligados, iniciamos analisando por onde poderíamos passar os cabos para organizar, removemos alguns cabos e organizamos pelos organizadores de cabos, ligamos os cabos e observamos o funcionamento, tudo estava funcionando normalmente, para um melhor acabamento e organização será necessário a compra de uma bandeja para o rack e cooler para rack, o local não possui ventilação apropriada e os equipamentos seguem bem quentes, nada prejudicial de imediato porém será necessário a instalação de exaustores. Observamos que as fontes ininterruptas não possuem baterias, para o pleno funcionamento do sistema seria indispensável a instalação das fontes.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	18/11/2025 13:42:48	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quedma Paula G. de Oliveira	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
4	18/11/2025 13:42:27	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta

Em qual equipamento a manutenção foi realizada?

Resposta

Rack da sala de segurança

Anexos 5



Pergunta

Quais materiais foram necessários?

Resposta

Abraçadeiras de nylon

Pergunta

Necessário algum material?

Resposta

☒ Sim
☐ Não

Observação

Bandeja para rack; Abraçadeiras de nylon.

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Outros

Nota: 1,00

Pergunta

Há alguma irregularidade? - ex: Equipamento com defeito.

Resposta

☐ Sim. especifique o equipamento e problema/irregularidade.
☒ Não

Observações