

Nº da O.S.: 1090

Data da O.S.: 16/05/2025 11:21:08

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > LUGER ACADEMIA > LUGER - ASA NORTE

Endereço: SHCGN 712 Norte Bloco D, 12, Brasília-DF

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Reparo

Equipamento: Controle de Acesso

Data Planejada: 16/05/2025 11:21:08 -

Início de Atendimento: 16/05/2025 11:21:25

Necessidade: Manutenção facial.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	24/05/2025 06:30:07	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	20/05/2025 16:26:50	Desligamos a facial para a porta abrir e verificamos que será necessário a substituição dos cabos da facial, a mesma não está funcionando corretamente.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	16/05/2025 11:21:25	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
4	16/05/2025 11:21:08	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	Resposta Facial sala 02
Pergunta Será necessário material?	Resposta <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Pergunta Informações complementares.	Resposta Precisamos trocar os cabos de ligação da facial e testar o funcionamento.

Observações