

Nº da O.S.: 2094

Data da O.S.: 26/11/2025 08:53:11

Aberto por: Isack Almeida da Silva Aragão

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > USINA SÃO PEDRO > USINA SÃO PEDRO - Samambaia**

Endereço: **Núcleo Rural Vargem da Benção - Gama, Brasília - DF, , Brasília-DF**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Revisão**

Equipamento: **Central de Alarme**

Data Planejada: **26/11/2025 08:53:11 -**

Início de Atendimento: **26/11/2025 08:54:26**

Necessidade: **Verificação dos IVA's.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	30/11/2025 06:30:12	OS Resolvida	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	26/11/2025 15:06:18	Chegando no local verificamos que a limpeza dos arredores da usina foi realizada a limpeza da parte da cerca e dos matos, verificamos os ivas que tiveram várias ocorrências de disparos porém o FR IVA 5 estava normal e o LD IVA 1 também estava normal, já o LD IVA 2 não estava ativo devido a cerca que estava na frente, o sensor pode ter gerado disparos por não ter comunicação com o IVA ligado, ligamos os dois pares de IVA que estavam desativados e realizamos alguns testes, finalizando alguns testes o Sr Valdir nos informou sobre um IVA que não estava fazendo o devido barulho, ajustamos o posicionamento do equipamento e testamos algumas vezes, concluindo esse ajuste armamos a central para testar todo o sistema, ao decorrer do teste não encontramos nenhuma inconsistência, observamos também que será necessário a compra de alguns conectores plásticos de 5 vias para melhor proteção das conexões dos IVAs.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	26/11/2025 10:04:00	Edição da OS executada por : Isack Almeida da Silva Aragão - Alterado: [de 26/11/2025 08:53:11 para 26/11/2025 8:53]	()		
4	26/11/2025 09:58:19	Em Andamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
5	26/11/2025 09:30:48	Em Deslocamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em Deslocamento
6	26/11/2025 08:54:26	Mudança de Área Responsável efetuada por: Isack Almeida da Silva Aragão	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
7	26/11/2025 08:53:11	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
----------	----------

Em qual equipamento foi realizada a manutenção?

Pergunta	Resposta
----------	----------

Será necessário material?

☐ Sim

☐ Não

Pergunta	Resposta
----------	----------

Informações complementares.

Outros	Nota: 0,00
--------	------------

Pergunta	Resposta
----------	----------

Há alguma irregularidade? - ex: Equipamento com defeito.

☐ Sim. especifique o equipamento e problema/irregularidade.

☐ Não

Observações