

Nº da O.S.: 546

Data da O.S.: 21/01/2025 09:09:45

Aberto por: Quely Souza Ferreira

**DADOS DO CLIENTE**

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA &gt; NOVELIS &gt; NVL NOVELIS

Endereço: Não informado

**DADOS DA O.S.**

Classificação: Outro Tipo: Retirada

Equipamento: Central de alarme

Data Planejada: 21/01/2025 09:09:45 -

Início de Atendimento: 21/01/2025 09:09:45

Necessidade: Retirada da central de alarme.

Observação:

**HISTÓRICO DA O.S.**

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	25/01/2025 06:30:14	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	21/01/2025 09:31:04	Retirada da central de alarme para atualização e troca da placa GPRS.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	21/01/2025 09:24:25	Em Andamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	21/01/2025 09:10:13	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
5	21/01/2025 09:09:45	Atribuição automática de técnico	Monitoramento (Intermediário)	David Alves da Silva	Atribuido
6	21/01/2025 09:09:45	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado







**ANEXOS DO PRODUTO**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

**ANEXOS DO EQUIPAMENTO**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

**ANEXOS DA O.S.**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
		Silvano Rodrigues De Souza	21/01/2025 09:31:08	
		Silvano Rodrigues De Souza	21/01/2025 09:31:08	
	Descrição 8 Baterias Moura Selada Vrla 12V 7Ah Estacionária Mão de Obra: o Meio-dia de Mão de Obra Total Geral: R\$ 1.457,06	Quely Souza Ferreira	22/01/2025 10:28:32	

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	Resposta Central de alarme
---	-------------------------------

Pergunta Será necessário material?	Resposta <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
---------------------------------------	--

Pergunta Informações complementares.	Resposta
---	----------

Observações