

Nº da O.S.: 1729

Data da O.S.: 22/09/2025 08:08:45

Aberto por: Quedma Paula G. de Oliveira

## DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > USINA RANCHO VERDE > RV USINA RANCHO VERDE

Endereço: Não informado

## DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Manutenção Corretiva

Equipamento: CFTV GERAL

Data Planejada: 22/09/2025 08:08:00 -

Início de Atendimento: 22/09/2025 08:09:13

Necessidade: Mudança do nobreak e mecher na Central de Alarmes na Usina Rancho Verde.

Observação:

## HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	07/10/2025 06:30:07	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	03/10/2025 19:26:53	A usina não possui nobreak instalado por inconsistência na rede elétrica, o nobreak não consegue identificar a rede por ela ser com uma voltagem um pouco maior que o convencional, verificamos a central de alarme e testamos o funcionamento, tudo operando normalmente.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	22/09/2025 09:27:25	Edição da OS executada por : Quedma Paula G. de Oliveira - Alterado: [de 22/09/2025 08:08:45 para 22/09/2025 8:08]	()		
4	22/09/2025 08:09:13	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quedma Paula G. de Oliveira	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
5	22/09/2025 08:08:45	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

## ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

## ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

## ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Instalação Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Qual equipamento instalado?	Nenhum
Pergunta	Resposta
Quais materiais foram necessários?	Não foram necessários
Pergunta	Resposta
Necessário algum material?	Não será necessário
Pergunta	Resposta
O local já possui infraestrutura para a instalação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	