

Nº da O.S.: 1261

Data da O.S.: 25/06/2025 08:49:57

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > PARQUE DAS ACÁCIAS > PARQUE DAS ACÁCIAS - NOROESTE

Endereço: SHCNW Trecho 2 - Noroeste, Brasília - DF, 70683-110, , Brasília-DF

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: OUTRO

Equipamento: Portão

Data Planejada: 25/06/2025 08:49:57 -

Início de Atendimento: 25/06/2025 08:50:37

Necessidade: Manutenção portão.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	26/07/2025 06:30:04	OS Resolvida	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	22/07/2025 13:40:08	Iniciamos o serviço com a realização de testes de abertura e fechamento do portão, a fim de verificar seu funcionamento inicial. Após a confirmação do pleno funcionamento, colocamos o sistema em modo manual para dar início à instalação dos novos sensores de fim de curso e do ímã. Concluída essa etapa, iniciamos a remoção do antigo braço de movimentação do portão. Com o braço retirado, realizamos a medição e marcação do ponto adequado para a fixação do novo componente. Efetuamos a soldagem do novo braço e testamos sua resistência estrutural, garantindo uma fixação segura. Após a conclusão da instalação dos novos equipamentos, o portão foi retornado ao modo automático. Realizamos todas as configurações necessárias para garantir o funcionamento pleno e seguro do sistema.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	25/06/2025 08:50:37	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	25/06/2025 08:49:57	Edição da OS executada por : Quely Souza Ferreira - Alterado: [de para 25/06/2025 08:49:57]	()		
5	25/06/2025 08:49:57	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	

Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	

Observações