

Nº da O.S.: 1859

Data da O.S.: 20/10/2025 10:51:57

Aberto por: Davi Gadioli de Amorim Silva

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > USINA SÃO PEDRO > USINA SÃO PEDRO - Samambaia

Endereço: Núcleo Rural Vargem da Benção - Gama, Brasília - DF, , Brasília-DF

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Manutenção Corretiva

Equipamento: Central de Alarme

Data Planejada: 20/10/2025 10:51:57 -

Início de Atendimento: 20/10/2025 10:52:42

Necessidade: Verificação da central de alarmes.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	24/10/2025 06:30:09	OS Resolvida	()	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	20/10/2025 12:24:16	No local entramos em contato com o suporte da Vetti para verificamos o motivo da participação 2 não estar disparando o alerta sonoro das sirenes, após verificações junto ao suporte encontramos uma configuração nas partições que não estava correta, não entendemos o motivo porque estava funcionando normalmente algum tempo antes, realizamos os ajustes e testamos o sistema que funcionou normalmente, verificando a sirene com fio encontramos a ponta do conector danificada, tentamos realizar uma solda para melhorar o contato porém o som ficou muito baixo, será necessário a substituição, também precisaremos de mais 3 sirenes sem fio já que estão aumentando a usina e o volume não está sendo suficiente para o caseiro ouvir adequadamente.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	20/10/2025 11:42:27	Em Andamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	20/10/2025 10:52:42	Mudança de Área Responsável efetuada por: Davi Gadioli de Amorim Silva	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
5	20/10/2025 10:51:57	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00


Pergunta

Em qual equipamento foi realizada a manutenção?

Resposta

Sistema de alarme

Anexos 4



Pergunta

Será necessário material?

Resposta

☒ Sim

☐ Não

Observação

3 sirenes sem fio Vetti; 1 sirene com fio Vetti.

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Observações