

Nº da O.S.: 1643

Data da O.S.: 08/09/2025 08:28:54

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > EMBAIXADA DOS PAÍSES BAIXOS > EPB - Residência QL 12

Endereço: SHIS QL 12 Conjunto 12 Casa 04, , Brasília-DF

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: OUTRO

Equipamento: Central de Alarme

Data Planejada: 08/09/2025 08:28:54 -

Início de Atendimento: 08/09/2025 08:29:24

Necessidade: Reinstalação dos sensores.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	07/10/2025 06:30:04	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	03/10/2025 18:19:50	Instalamos os sensores nas áreas de circulação do térreo, janelas e portas da residência, colocamos as sirenes em locais mais abertos para o som se espalhar com mais facilidade, colocamos os teclados em pontos de melhor acesso em casos de saída ou entrada da residência, tomamos cuidado com a nova pintura ao decorrer da remoção dos sensores antigos, realizamos a limpeza necessária dos locais onde os sensores ficaram. Analisamos um local para melhor recepção de sinal e instalação da central, colocamos uma antena 4G para realização da comunicação e ao lado colocamos a central de alarme, após a instalação realizamos alguns testes de arme e desarme, verificamos várias vezes a comunicação, após os testes finalizamos a instalação.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	08/09/2025 08:29:24	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	08/09/2025 08:28:54	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	Instalamos os sensores e a nova central de alarme
Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim
	<input type="radio"/> Não
Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	