

Nº da O.S.: **1838**

Data da O.S.: **15/10/2025 16:20:48**

Aberto por: **Quedma Paula G. de Oliveira**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > BRASFORT SITES > BRASFORT - SEDE QD 03**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Manutenção Corretiva**

Equipamento: **Controle de Acesso**

Data Planejada: **15/10/2025 16:20:00** -

Início de Atendimento: **15/10/2025 16:21:19**

Necessidade: **Verificar pontos da nova sala do Recursos Humanos.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	21/10/2025 06:30:09	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	17/10/2025 12:00:22	Realizamos uma adaptação técnica no localizador de cabos e após uma procura minuciosa nos cabos localizados embaixo do piso elevado do servidor, encontramos 10 cabos, ficando pendente 2 cabos referentes a última baia da mesa, ainda iremos realizar a crimpagem dos cabos no patch panel e teste dos pontos após ligar no switch.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	16/10/2025 17:03:08	Foram localizados 10 dos 12 cabos identificados, permanecendo pendente a realização da clipagem no patch panel.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Pausado
4	15/10/2025 16:21:32	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quedma Paula G. de Oliveira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
5	15/10/2025 16:21:19	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quedma Paula G. de Oliveira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
6	15/10/2025 16:20:59	Edição da OS executada por : Quedma Paula G. de Oliveira - Alterado: [de 15/10/2025 16:20:48 para 15/10/2025 16:20]	()		
7	15/10/2025 16:20:49	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização

Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00


Pergunta

Em qual equipamento foi realizada a manutenção?

Resposta

Pontos de telefone e rede

Anexos 3



Pergunta

Será necessário material?

Resposta

- Sim
- Não

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Observações