

Nº da O.S.: 1318

Data da O.S.: 08/07/2025 12:35:00

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > LUGER ACADEMIA > LUGER - ASA NORTE

Endereço: SHCGN 712 Norte Bloco D, 12, Brasília-DF

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Manutenção Corretiva

Equipamento: Central de alarme

Data Planejada: 08/07/2025 12:35:00 -

Início de Atendimento: 08/07/2025 12:35:19

Necessidade: Manutenção central de alarme.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

| # | Data Ação | Ação Realizada | Área Responsável | Responsável | Situação |
|---|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 26/07/2025 06:30:04 | OS Resolvida | Manutenção (Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Resolvido |
| 2 | 22/07/2025 14:24:49 | A central apresentava instabilidade intermitente na comunicação. Realizamos uma inspeção visual nos componentes e conexões da unidade, sem identificar falhas aparentes. Em seguida, efetuamos o reinício do sistema e realizamos novos testes de comunicação. Após o procedimento, a central voltou a operar normalmente, sem recorrência do problema. Aproveitando a intervenção, efetuamos o cadastro de uma nova funcionária que ainda não constava no sistema, garantindo seu acesso conforme os parâmetros de segurança definidos. | Manutenção (Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Finalizado |
| 3 | 08/07/2025 12:35:19 | Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira | Manutenção (Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Atribuído |
| 4 | 08/07/2025 12:35:00 | Ordem de Serviço solicitada | () | | Solicitado |

ANEXOS DO PRODUTO

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
|---------|-----------|-------------|------------|-------|

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
|---------|-----------|-------------|------------|-------|

ANEXOS DA O.S.

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
|---------|-----------|-------------|------------|-------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Manutenção Monitoramento | Nota: 0,00 |
|--------------------------|------------|

| | |
|---|----------|
| Pergunta | Resposta |
| Em qual equipamento foi realizada a manutenção? | |

| | |
|---------------------------|--|
| Pergunta | Resposta |
| Será necessário material? | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Pergunta | Resposta |
| Informações complementares. | |

Observações