

Nº da O.S.: 836

Data da O.S.: 14/03/2025 08:47:03

Aberto por: Quely Souza Ferreira

## DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > NOVELIS > NVL NOVELIS

Endereço: Não informado

## DADOS DA O.S.

Classificação: Outro Tipo: Manutenção Corretiva

Equipamento: Central de alarme

Data Planejada: 14/03/2025 08:47:03 -

Início de Atendimento: 14/03/2025 08:47:25

Necessidade: Verificar sensor do portão.

Observação:

## HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	11/04/2025 06:30:04	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	07/04/2025 08:24:45	Testamos a continuidade do cabo do primeiro sensor e identificamos que o mesmo não estava dando continuidade, trocamos as vias e o sinal foi normalizado, no segundo portão estava com mau contato nos cabos de alimentação, fizemos a conexão novamente e o sensor voltou ao funcionamento normal.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	14/03/2025 08:47:25	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	14/03/2025 08:47:03	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

## ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

## ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

## ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

---

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	

Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	

Observações