

Nº da O.S.: 1328

Data da O.S.: 09/07/2025 17:03:01

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > COND. RES GENERAL JACY BURMANN

Endereço: Não informado

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: OUTRO

Equipamento: CFTV Geral

Data Planejada: 09/07/2025 17:03:01 -

Início de Atendimento: 09/07/2025 17:03:19

Necessidade: Verificar nobreak.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	26/07/2025 06:30:04	OS Resolvida	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	22/07/2025 15:05:18	Verificamos as baterias e o funcionamento do nobreak, será necessário a retirada do equipamento para a realização da manutenção, solicitamos a compra de protetores de surto e régua para a utilização até o retorno dos nobreaks.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	09/07/2025 17:03:19	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	09/07/2025 17:03:01	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	

Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	

Observações